

## Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „Budowa świetlicy w systemie kontenerowym w m. Stary Rachów”

**Zamawiający – Gmina Annopol**, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

### Pytanie 1

*Dzień dobry, Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu z dachem jednospadowym o niższej wysokości niż zakładany dach dwuspadowy? Wysokość zaprojektowana przez Zamawiającego to 4,51 m, brak możliwości transportu obiektu o takiej wysokości.*

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Na przedmiotową inwestycję zostało wydane pozwolenie na budowę – Decyzja nr 326/2023 z dnia 20.09.2023 r. stanowi załącznik nr 1 do SWZ „Dokumentacja techniczna”. Ingerencja w konstrukcję dachu jest zgodnie z prawem budowlanym zmianą „istotną”. Każda zmiana istotna wymaga akceptacji konstruktora oraz wprowadza zmiany na elewacjach oraz w obrysie zabudowy. Zmiany istotne wymagają zmiany pozwolenia na budowę.**

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr. Józef Paćkowski*

*Zastępca Burmistrza*  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)