

Znak postępowania: ZP.271.2.8.2023

## INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1 ustawy), pn. „**Modernizacja Centrum Kultury w Annopolu**”

Zamawiający – Gmina Annopol, dokonuje następujących wyjaśnień treści Zapytania ofertowego:

### Pytania z dnia 03.08.2023 r.

#### **Pytanie nr 1:**

*Proszę o sprecyzowanie wymaganych certyfikatów dot. trudnozapalności wyspecyfikowanych tkanin.*

#### **ODPOWIEDŹ:**

**Dane do certyfikatu to BS 5852-2006 PN-EN 1021-1-2014  
PN-EN 1021-2-2014 Skład 100% Badania wg. BS 5852 Waga 530 gr. m2.**

#### **Pytanie nr 2:**

*Proszę o sprecyzowanie parametrów wymienionej tkaniny typu Bleckout (służącej do wykonania kotary na drzwiach na widowni i otworze z tyłu sceny, par.2, pkt.4).*

#### **ODPOWIEDŹ:**

**Tkanina zasłonowa zaciemniająca typu Blackout 100% poliestru gr. 264 gr. m2  
PN- EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert, pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Józef Mackowski*  
Zastępca Burmistrza

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)