

Znak postępowania: ZP.271.1.2.2024

## Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „Budowa świetlicy w systemie kontenerowym w m. Stary Rachów”

**Zamawiający - Gmina Annopol**, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

### Pytanie 1

*Czy małe okna 60x60 mogą mieć współczynnik przenikalności  $W = 1.1$ ? Przy małych oknach, producenci okien mają problem z uzyskaniem odpowiedniego współczynnika. 2. Proszę o dołączenie projektu dachu, pozwoli to na poprawę wycenę budowy konteneru. 3. Czy ramy kontenerowe mogą być zabezpieczone antykorozyjnie w inny sposób niż ocynkowanie? Proponujemy podwójne malowanie specjalną farbą antykorozyjną. 4. Kierownik budowy jest po Państwa stronie? Odbiór budynku również po Państwa stronie? 5. Czy kolory elewacji i ram są dowolne? Trzymamy się zbliżonej kolorystyki np. szary i biały?*

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że:**

- otwory zewnętrzne muszą mieć współczynnik  $U \leq 0,9 \text{ W/1m}^2 \times \text{K}$ ;
- Zamawiający informuje, iż na przedmiotową inwestycję zostało wydane pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 326/2023 z dnia 20.09.2023 r., dlatego też dach należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 1 do SWZ „Dokumentacja Techniczna”;
- ramy kontenerowe muszą być wykonane z profili ocynkowanych;
- kierownik robót jest po stronie wykonawcy, we wzorze umowy jest mowa:

### §3 Obowiązki Stron:

**ust 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:**

- pkt 6) pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w odpowiednich specjalnościach techniczno-budowlanych.

**ust 2 Wykonawca zobowiązuje się do:**

- pkt 10) zapewnienia właściwego nadzoru technicznego nad wykonywaniem przedmiotu umowy,
  - pkt 11) powierzenia obowiązków kierownika budowy osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- odbiór budynku, tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego, które następuje po końcowym odbiorze robót zgłoszonych przez Wykonawcę;
  - Zamawiający informuje, iż kolorystyka budynku została przedstawiona na rysunku elewacji budynku, dołączonym do projektu architektoniczno budowlanego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ (Dokumentacja techniczna), jednakże Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kolorystyki budynku po podpisaniu umowy.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Józef Pačkowski*  
Zastępcą Burmistrza

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)