

Znak postępowania: ZP.271.1.24.2023

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Kasztanowa w Annopolu”

Zamawiający – Gmina Annopol, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę projektowanych rur PP/PEHD strukturalnych o zewnętrznych ściankach gładkich i sztywności obwodowej SN8 na rury PP/PEHD strukturalne o zewnętrznych ściankach karbowanych i sztywności obwodowej SN8? Propozycja nasza wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji oraz nie pogorszy funkcjonalności i efektywności w działaniu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę projektowanych rur PP/PEHD strukturalnych o zewnętrznych ściankach gładkich i sztywności obwodowej SN8 na rury PP/PEHD strukturalne o zewnętrznych ściankach karbowanych i sztywności obwodowej SN8 przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.

Z up. BURMISTRZA

mgr Józef Paćkowski
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)